

Naručilac Željeznička infrastruktura Crne Gore AD PodgoricaBroj 2682

Datum i mjesto 24.08.2018. godine, Podgorica

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG”, broj 49/17), Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA HITNU NABAVKU**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica	Lice/a za davanje informacija: 1. MSc Marija Kalezić
Adresa: Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02723816
Telefoni: +382 (0) 20 441-369	Faks: +382 (0) 20 441-348
E-mail adresa: nabavka@zicg.me	Internet stranica (web): www.zicg.me

II Predmet nabavke: usluge**III Opis predmeta nabavke:**

Servis uređaja digitalne distantne zaštite Micom P 438, Areva – 2 kom
Defektaža uređaja, sanacija unutrašnjeg kvara (IRF), parametrizacija uređaja, ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti rada uređaja, izrada ispitnog protokola, garancija za izvršenu uslugu minimum 6 mjeseci.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3.500,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Tip uređaja: mikroprocesorska distantna zaštita tip: Micom P 438, Areva

VI Način plaćanja

10 dana od dana izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od zahtjeva Naručioca za vršenje usluge

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijenabroj bodova **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07,00 do 15,00 sati, zaključno sa danom 30.08.2018. godine do 12,00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica. preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka****XI Druge informacije**

U redovnom pogonskom stanju elektrovučno postrojenje EVP Podgorica napaja pružne pravce EVP Podgorica – st. Nikšić; EVP Podgorica – PSN Virpazar; EVP Podgorica – PSN Bratonožići. Napajanje se odvija preko izvodnih polja 1,2, i 3 postrojenja EVP Podgorica. 08/09.05.2018 je uslijed kratkog spoja na neutralnoj sekciji kontaktne mreže (udaljenost 1-2 km od zgrade EVP Podgorica) došlo je do djelovanja distantnih i prekostrujnih zaštita koje su dale nalog za isključenje prekidača snage P1,P2 u izvodnim poljima, svaka za svoje polje respektivno.

Tom prilikom je u centru daljinskog upravljanja CDU Podgorica registrovan prijem signalizacije IRF (Unutrašnji kvar na uređaju zaštite), dok je na samom uređaju distantne zaštite tip Micom P 438 Areva aktivan signal „alarm“.

Digitalna distantna zaštita Micom P 438 – Areva, ima funkciju samokontrole, koja u slučaju pojave unutrašnjeg kvara deaktivira jedan od relejnih izlaza. Na ovaj način dolazi do isključenja primarnog prekidača pomoću podnaponskog rezervnog namotaja. Stanje je signalizirano lokalno i u CDU. Cilj ove funkcije uređaja je sprečavanje upotrebe nezaštićenog uređaja. Zbog ove karakteristike uređaja distantne zaštite onemogućeno je uključivanje prekidača P1 i P2 dok se ne ukloni unutrašnji kvar zaštite.

S obzirom na gore navedeno, kompletno napajanje pružnih pravaca potez EVP Podgorica – PSN Bratonožići, EVP Podgorica – st. Nikšić i EVP Podgorica – PSN Virpazar se obavlja preko prekidača P3 i uključenjih rastavljača R13 i R14 za prosledjenje napona. Ovo praktično znači da će prilikom slučajeva kratkog spoja ili zemljospoja na kontaktnoj mreži ili kvara na elektrovučnim vozilima ili opremi u izvodnom polju postrojenja, reagovati zaštita na prekidaču P3 i izvršiti njegovo isključenje, a s obzirom da se zbog gore navedenog problema kompletno napajanje obavlja preko ovog prekidača, njegovim isključenjem doći će do beznaponskog stanja na pruznim pravcima EVP Podgorica-Nikšić, EVP Podgorica-PSN Virpazar i EVP Podgorica-PSN Bratonožići, odnosno do onemogućavanja saobraćaja elektro vučom na kompletnom potezu koji se napaja iz

postrojenja EVP Podgorica, sve do otklanjanja uzroka kratkog spoja na kontaktnoj mreži, čime je onemogućena selektivnost sekcionisanja kontaktne mreže i preusmjerenje napajanja iz različitih izvodnih polja ovog postrojenja.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na crnogorskom jeziku u zatvorenoj koverti, na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst "ponuda- ne otvaraj", naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim kataloga, fotografija, publikacija i sl.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.


U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena piše se brojkama.

Sastavni dio ovog zahtjeva su obrasci koje dostavlja Naručilac, a koje ponuđač priprema za podnošenje ponude.

Službenik za javne nabavke

MSc Marija Kalezić



Pomoćnik Izvršnog direktora

Slobodan Kumburović *spec.struk.ing.saob*

