

Broj: 9933
Podgorica, 03.10.2018.godine

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 8814/5 (31/18) od
27.09.2018.godine**

Budući da je po tenderskoj dokumentaciji broj 8814/5 (31/18) od 27.09.2018.godine, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku robe: Stacionarne akumulatorske baterije za Službu SS podnijet zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije od 01.10.2018.godine i 02.10.2018. godine, dajemo pojašnjenja na postavljena pitanja koje glase:

Pitanje br 1

Proizvođač čije su baterije opisane u specifikaciji već 3 godine ne proizvodi blokove od 6V u zahtijevanim kapacitetima (najmanji kapacitet bloka od 6V je 180Ah).

Da li umjesto zahtijevanog broja blokova od 6V možemo ponuditi duplo manji broj blokova ali 12V, u zahtijevanom kapacitetu, od istog proizvođača? Tehnički zahtevi u smislu ukupnog napona i kapaciteta bi bili zadovoljeni.

Pitanje br 2

Pozicija 1. Traženo je postolje za baterije. Na koliko nivoa treba biti postolje ? Koje su tražene dimenzije postolja ?

Pitanje br 3

Za pozicije 2. i 3. - Da li se podrazumeva sanduk za baterije ili postolje ?

Pitanje br 4

Da li i za pozicije 2. i 3. se podrazumeva isti zahtev kao i poziciju 1. - Montaza i pustanje u rad sa demontazom postojeće baterije ?

Pitanje br. 5

Da li je u pitanju VRLA-OPZS baterija?

Na prethodna pitanja dajemo sledeća pojašnjenja:

Odgovor br. 1

Potrebna je isporuka baterija sa vrijednošću napona od 6V. Ukoliko se ne mogu nabaviti baterije zahtjevanog kapaciteta, mogu se ponuditi baterije sa većim kapacitetom.

Odgovor br. 2

Stacionarne AKU baterije se montiraju u prostoriji koja je predviđena za njihov smještaj. Iste se zbog gabarita baterija i veličine prostorije postavljaju redno vezane. Da se iste nebi postavljale direktno na pod, postoje postolja koja su napravljena od drvenih gredica na kojima će se smjestiti baterije.

Odgovor br. 3

Za baterije iz pozicija 2 i 3 nije potrebna isporuka nikakvih stalaka ni postolja. One se isporučuju samostalno.



Odgovor br. 4

Za poziciju 2 i 3 dovoljna je samo isporuka.


Odgovor br. 5

Da.

S poštovanjem,


Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

1. **Radmila Vuković, dipl. pravnik**



(potpis)

2. **MSc Marija Kalezić**



(potpis)

3. **Predrag Kuč, spec. struk. el. i računarst.**



(potpis)

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA