



Broj: 12088

Podgorica, 10.09.2020.godine

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije
broj 9639/3 (18/20) od 19.08.2020.godine**

Budući da je po tenderskoj dokumentaciji broj 9639/3 (18/20) od 19.08.2020.godine, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe: **Nabavka, implementacija sa projektovanjem sistema daljinskog upravljanja (SKADA centar+2 EVP-a+7 PS-ova+4 PSN-A) na pruzi Vrbnica-Bar**, podnijet zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije od 07.09.2020.godine, dajemo pojašnjenje na postavljena pitanja koja glase:

“

1. Da li nam možete potvrditi da postoji dokumentacija izvedenog stanja za svaki objekat koji je predmet ovog tendera?
2. U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je rok plaćanja: 60 dana od dana izvršene isporuke, ugradnje, primopredaje sistema i uredno ispostavljanje fakture. S obzirom da se tenderskom dokumentacijom zahtjeva nabavka velike količine robe koja se mora platiti ili avansno ili sa kratkim rokom odgode da li je moguće prilagoditi tj.promijeniti uslove plaćanja (npr. Da 50% bude uplaćeno prilikom isporuke robe, 20% nakon 50% završenog posla a 30% nakon primopredaje)?
3. Da li nam možete potvrditi da možete obezbijediti potrebna isključenja u fazi realizacije projekta? Ako da, da li postoje neka ograničenja po pitanju isključenja?
4. Obzirom da je predmet tendera integracija postojeće u EVP Trebešica da li nam možete potvrditi da nam možete obezbijediti potrebne licence za pristup PLC-ovima?
5. Obzirom da u obimu posla ima stanica kojima se može pristupiti samo vozom na koji način možemo pristupiti mjestu ugradnje? „


Na prethodna pitanja dajemo sledeća pojašnjenja:

1. Ne postoji.
2. Saglasno članu 94, stav 4 Zakona o javnim nabavkama, istekao rok za predlaganje naručiocu da izmjeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju. Predmetna tenderska dokumentacija je objavljena dana 19.08.2020.godine i budući da je Zakonom predviđeno da privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije, ovaj rok je istekao. Naručilac je rok plaćanja, u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, definisao u skladu sa svojom poslovnom politikom.
3. Isključenja su moguća u terminima koje dozvoljava saobraćaj i ograničena su vremenski.
4. Nije nam poznato da postoje licence za pristup PLC-ovima. Licence koje su korišćene prilikom konfiguracije i puštanja u rad su isporučene uz objekat. Eventualna proširenja postojećeg sistema u EVP Trebešici sa aspekta komunikacionog i konfiguracionog proširenja obaveza su budućeg izabranog ponuđača.
5. Angažovanjem drezine u slobodnom terminu u zavisnosti od saobraćaja i zatvora pruge. Cijena angažovanja drezine u dogovoru sa ŽICG.

S poštovanjem,


KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

1. **Predrag Bubanja, dipl. pravnik**




(potpis)

2. **Adrijana Ugljik, dipl.ecc**



(potpis)

3. **Vladimir Merdović, dipl.inž el.**



(potpis)